

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ:

### „Služba dálkového odečtu z fakturačních elektroměrů“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

#### Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Operátor ICT, a.s.
Sídlo:	Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
IČO:	02795281
DIČ:	CZ02795281

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 4. 4. 2022 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 8. výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“) tedy zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele.

#### Dotaz č. 1

*K výše uvedené zakázce bychom chtěli požádat o bližší specifikaci elektroměrů, kterých se bude týkat poptávaná služba, v zadávací dokumentaci je uvedena pouze, že se jedná většinou o elektroměry Landis&Gyr a ZPA, z toho ale nevyplývá, jestli jsou elektroměry vybaveny komunikačním rozhraním RS485, ze kterého je možné načítat požadované údaje, nebo zda jsou vybaveny optickým rozhraním dle EN 620562-21, případně zda je nutné se data o spotřebě vyčítat pouze impulsním výstupem elektroměru nebo načítáním LED diody na elektroměru?*

#### Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem

Všechny elektroměry jsou vybaveny impulsním výstupem. Blíže k vyčítání dat viz Podniková norma MM 501 (účinná od 24. 9. 2021), která je dostupná na stránkách <https://www.predistribuce.cz/> po zadání vyhledávání MM 501.

#### Dotaz č. 2

*Může zadavatel poskytnout aktuální Technické podmínky připojení dálkových odečtů společnosti PREdistribuce, a.s. Technické podmínky se u distributorů mění v čase, tj. jaké podmínky jsou platné pro veřejnou zakázku. Je možné, aby byly součástí zadávací dokumentace tak, aby všichni potenciální účastníci (např. i PRE a její dceřinné společnosti pokud se rozhodou účastnit) měli stejné zadávací podmínky?*

#### Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem

Aktuální technické podmínky jsou uvedeny v Podnikové normě MM 501 (účinné od 24. 9. 2021), která je dostupná na stránkách <https://www.predistribuce.cz/> po zadání vyhledávání MM 501.

#### Dotaz č. 3

*Co je míněno požadavkem zadavatele dle odst. 3.2 Technické specifikace přenos dat z elektroměrů "na vyžádání"?*

#### Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem

Uvedené sousloví je v příloze č. 4 výzvy - technická specifikace uvedeno nedopatřením způsobeným administrativní chybou při tvorbě dokumentu. Zadavatel proto odstraňuje toto sousloví z přílohy č. 4 výzvy - technická specifikace.



Aktuální znění přílohy č. 4 výzvy – technická specifikace k datu 5. 4. 2022 je zveřejněno na profilu zadavatele v kartě zadávací dokumentace.

V Praze

---

Operátor ICT, a.s.  
Mgr. Tomáš Houdek